

Kihniön kunta
Kihniöntie 46
39820 KIHNIÖ

Projektin nimi Kihniön uimaranta
Näytenumero 26UR00997
Näytteen nimi¹ Uimaranta; Pyhäniemi, Pyhäniementie 250
Näyte otettu¹ 7.7.2026
Näytteenottaja¹ terv.tark.SaraKonttinen
Näyte saapunut 7.7.2026

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila ¹		°C	18,1	
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	6	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	16	< 400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).

KVYVY Tutkimus Oy

Mikko Heimonen
Kemisti

JAKELU

sara.konttinen@sastamala.fi, outi.ruottinen@sastamala.fi
ymppi@sastamala.fi
johanna.kujansuu@kihnio.fi, henna.ala-kurki@kihnio.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	26UR00997	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.7.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26UR00997	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.7.2026	A

A KVYVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.